

कृ० आ० का० करे।

स० शिक्षा निदेशक

19.9.16

कार्यालय सहायक अभियन्ता  
निर्माण खण्ड-2, लोक निर्माण विभाग  
जौनपुर

पत्रांक

243/mg

दिनांक 02-9-

सेवा में,

✓ प्रबन्धक,  
माउण्ट लर्नर एकेडमी  
बजरंग नगर डोभी, जौनपुर।



विषय-

माउण्ट लर्नर एकेडमी, बजरंग नगर डोभी, जौनपुर के विद्यालय भवन का भूकम्परोधी प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ-

आपका का प्रार्थना पत्र दिनांक शून्य

उपरोक्त विषयक विद्यालय का स्थलीय सत्यापन करने के पश्चात् नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 के प्राविधानित सुरक्षा मानक भूकम्परोधी के अनुसार निर्मित होने का प्रमाण-पत्र (भवन चेक लिस्ट) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

सहायक अभियन्ता  
निर्माण खण्ड-2, लो०नि०वि०  
जौनपुर

पत्रांक

दिनांक

प्रतिलिपि :- अधिशासी अभियन्ता, नि०ख०-2, लो०नि०वि०, जौनपुर को सूचनाार्थ प्रेषित।

सहायक अभियन्ता  
निर्माण खण्ड-2, लो०नि०वि०  
जौनपुर

Manager  
MOUNT LEARNER ACADEMY  
Bajrangnagar Dobhi, Jaunpur

Pratima Singh  
Principal  
MOUNT LEARNER ACADEMY  
Bajrang Nagar, Dobhi, Jaunpur  
School No (71532)

विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर भूकम्परोधी (N.B.C)/अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट  
सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0ई0 विद्यालय (कक्षा- 6 से 12) हेतु चेकलिस्ट

क्र0सं0	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जांच आख्या
	भवन की चेक लिस्ट	
1	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इन्जीनियर से बनवाया गया है ?	हाँ
2	क्या भवन का मानचित्र स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है ?	विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में आता है, विद्यालय मास्टर प्लान के अन्तर्गत नहीं आता है। (मानचित्र प्रस्तुत किया गया है। सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत नहीं है।)
3	क्या भवन तीन मंजिल से अधिक है ?	नहीं।
4	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 हेक्टेयर (18000वर्ग मी0) है ?	(6200 वर्ग मी0) नहीं।
5	क्या भवन के चारों तरफ 6.00मी0 खुला स्थान है ?	हाँ।
6	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है? भवन में सेट बैंक में पार्किंग तो नहीं है?	हाँ। नहीं।
7	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त एवं हवा का सर्कुलेशन है ?	हाँ
8	क्या मुख्य पहुंच मार्ग ( Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12मी0 है ?	हाँ।
9	क्या भवन की छत (R.C.C.) की बनी है ? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी ?	हाँ। नहीं।
10	क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सीमेन्ट मसाले से बनी है ?	हाँ।
11	क्या भवन की दीवारों/छतों में कैंक है ?	नहीं।
12	क्या कक्षों की छतों की उंचाई फर्श न्यूनतम 3.60मी0 (तण्डे क्षेत्रों में 3.0मी0) है ?	हाँ। ✓
13	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउण्ड्रीवाल गेट की चौड़ाई 6.0मी0 एवं उंचाई 4.5मी0 है ?	हाँ।

शिवशर्मा

Pratima Singh

114

[2]

14	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है ?	हाँ। नहीं।
15	क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे हैं ?	हाँ।
16	क्या कक्ष के दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0मी० उंचाई 2.0मी०) है ?	हाँ।
17	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्राविधान है ?	दो जीने का प्राविधान है।
18	क्या एक मंजिल से अधिक उंचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500मिमी०, ट्रेड 300 मिमी० तथा राइजर 150 मिमी० है ?	हाँ।
19	क्या भवन में अग्निशामक यंत्र ( Fire Extinguisher) एवं आटोमैटिक सिप्रंकलर सिस्टम ( Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं?	हाँ।
20	क्या भवन में फर्स्ट एड फायर फाइटिंग एप्लाइन्सेज ( First aid fire Fighting Appliances) की व्यवस्था है ?	हाँ।
21	क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है ?	हाँ।
22	क्या भवन में उपयुक्त स्थान पर प्राथमिक चिकित्सा बाक्स ( Fire Aid Box) स्थापित है ?	हाँ।

*gaining*  
अवर अभियन्ता  
निर्माण खण्ड-2, लो०नि०वि०  
जौनपुर

*gal*  
2/9/16  
सहायक अभियन्ता  
निर्माण खण्ड-2, लो०नि०वि०  
जौनपुर

*विद्यालक्ष*  
Manager  
MOUNT LEARNER ACADEMY  
Bairangnagar Dobhi, Jaunpur

*Pratima Singh*  
Principal  
MOUNT LEARNER ACADEMY  
Bairang Nagar, Dobhi, Jaunpur  
School No. (71532)